



2025

DECLARATION DES PERFORMANCES

22201210

1. Fenêtre Modèle :

Portes extérieures : GBF08-BF77

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales avec caractéristique de résistance au feu

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EFFECTIS (organisme notifié N° 1812) a réalisé des essais de résistance au feu (n° 10-V-360 A et 10-V-307 A), un Procès verbal (n° 10-A-450) et un rapport de classement (n° 10-A-450-RC-MA-Révision 2)

EFFECTIS (organisme notifié N° 1812) assure un suivi du marquage CE dans le cadre de la norme NF EN 16034 selon le système 1 (n°1812-CPR-2350)

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1+ A2 : 2016 / EN 16034 : 2015

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons avec caractéristique de résistance au feu

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'AIR	NPD		EN 14351-1+ A2 : 2016 / EN 16034 : 2015 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons avec caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Etanchéité à l'EAU	NPD		
Résistance au VENT	NPD		
Résistance au choc ^(c)	NPD		
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(c)	NPD		
Hauteur Totale (Hors-Tout) pour les performances AEV	NPD		
Dimensions maximales (Hors-Tout) pour la résistance au feu	1 vantail : 2878 x 1558 2 vantaux : 2510 x 2340 Imposte EI30 : 1530 x 2830 Fixe latéral EI30 : 2954 x 1780 Imposte EW30 : 1210 x 2320 Fixe latéral EW30 : 3180 x 1510 Ensemble composé : 4,00 x illimité		
Substances dangereuses	/		
Performance au feu extérieur	NPD		
Réaction au feu	NPD		
Résistance au feu (E+I)	EI30	vitrage pyrobel 16 / x / 44²	
	EW30	vitrage pyrobelite 10 / x / 44² vitrage pyrobelite 9EG / x / 44²	
Etanchéité aux fumées (S)	NPD		
Fermeture automatique (C)	NPD		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 et attestées par le certificat de constance des performances N°1812-CPR-2350 pour la résistance au feu

Le 18 décembre à PORT-BRILLET